

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО "Промсвязьдизайн", зарегистрировано  
наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,  
принявших декларацию о соответствии

Межрайонной инспекцией МЧС России № 39 по г. Москве 29 января 2003 г., № 1037739272757

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя  
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

107066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 26-28, стр. 3, тел./факс (495) 947-09-69, E-mail office@promsd.ru  
адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице Генерального директора Якушева В.А.

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что выпрямитель ВБВ 48/0,5-2

наименование, тип, марка средств связи

соответствует "Правилам применения оборудования электропитания средств связи",  
обозначение требований

утвержденным приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован  
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту Правила), раздел VI

и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

## 2. Назначение и техническое описание выпрямителя ВБВ 48/0,5-2

### 2.1. Назначение

Выпрямитель ВБВ 48/0,5-2 предназначен для электропитания средств связи постоянным током.

### 2.2. Комплектность

В комплект поставки выпрямителя ВБВ 48/0,5-2 входят:

- выпрямитель ВБВ 48/0,5-2;
- эксплуатационная документация.

### 2.3. Выполняемые функции

- электропитание средств связи;
- выключение при снижении входного напряжения ниже минимально допустимого значения и автоматическое включение в работу при восстановлении параметров входного напряжения;
- защита от тока короткого замыкания в нагрузке;
- местная сигнализация нормального и аварийного состояния.

### 2.4. Электрические характеристики

- |   |  |
|---|--|
| • входное напряжение  | 160-400 В  |
| • выходное напряжение   | 51±1,5 В   |
| • установившееся отклонение выходного напряжения при изменении входного напряжения: |  |
| от 225 В до 400 В, не более   | ± 5 %  |
| от 160 В до 400 В, не более   | +5/-8 %  |
| • максимальная выходная мощность  | 26 Вт  |
| • минимальный выходной ток  | 25 мА  |
| • максимальный выходной ток   | 0,5 А  |
| • КПД, не менее   | 0,84   |
| • пульсации напряжения  | согласно приложения 3 к Правилам (пп. 3-5 таблицы П.3.1) |
| • радиопомехи и напряженность поля радиопомех                                       | согласно приложения 4 к Правилам (пп. П.4.1.1-П.4.1.3)   |

**2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения**

- условия эксплуатации и способы размещения согласно технической документации, входящей в комплект поставки
- климатические и механические требования согласно приложения 7 к Правилам (п. 7.1.1)
- габаритные размеры, не более 90x128x68 мм
- масса, не более 0,4 кг.

**2.6. Сведение о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем**

В выпрямителе ВБВ 48/0,5-2 отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

**3. Декларация принята на основании протокола испытаний 23/ИЛ-10 от 10.06.2010 г., проведенных сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)**

**Испытательной лабораторией ООО "ПСЛ"**

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 15.06.2010  
число, месяц, год

Декларация действительна до 15.06.2015  
число, месяц, год



М.П.

Генеральный директор  
**ООО "Промсвязьдизайн"**  
Подпись  
руководителя организации или  
индивидуального предпринимателя,  
подавшего декларацию

В.А. Якушев  
И.О. Фамилия

**5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи**



М.П.

Подпись  
уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи

С.А. Мальянов  
И.О. Фамилия

Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи

