ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. **Заявитель (изготовитель)** **ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"**
наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,

зарегистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по
принявших декларацию о соответствии

Юрьев-Польскому району Владимирской области 20 сентября 2002 г., №1023301252732
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

601800, Россия, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Набережная 80
адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

тел./факсы (09246) 2-26-98, 2-21-20, E-mail info@yps.ru

в лице **Генерального директора Макеева Н.В.**
должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что **стабилизатор постоянного напряжения СПН 48-48/20-2**
наименование, тип, марка средств связи

соответствует требованиям **РД 45.063-99 "Установки питания и оборудование, входящее в их состав**
обозначение требований

для Взаимоувязанной сети связи России. Технические требования"
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети связи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание стабилизатора постоянного напряжения СПН 48-48/20-2

2.1. Назначение

Стабилизатор постоянного напряжения СПН 48-48/20-2 предназначен для электропитания стабилизированным напряжением постоянного тока 48 В аппаратуры связи различного назначения.

2.2. Комплектность

В комплект поставки стабилизатора постоянного напряжения СПН 48-48/20-2 входят:

- СПН 48-48/20-2;
- эксплуатационная документация;
- комплект запасных частей.

2.3. Выполняемые функции

- регулирование и стабилизация выходного напряжения;
- защита при повышении выходного напряжения и понижении входного напряжения;
- ограничение выходного тока и местная сигнализация при перегрузке и коротком замыкании стабилизатора;
- местная сигнализация о нормальной работе стабилизатора;
- дистанционная сигнализация при неисправности стабилизатора.

2.4. Электрические характеристики

• номинальное входное напряжение	48 В
• диапазон изменения входного напряжения	40-85 В
• номинальное выходное напряжение	48 В
• максимальный выходной ток	20 А
• максимальная выходная мощность	1,0 кВт
• установившееся отклонение выходного напряжения	≤ ±2 %
• напряжение пульсаций на входе и выходе стабилизатора:	
по псофометрическому значению	≤ 2 мВ
по действующему значению n-ой гармонической составляющей в диапазоне частот:	
до 300 Гц	≤ 50 мВ
от 300 Гц до 150 кГц	≤ 7
• напряжение радиопомех и напряженность поля радиопомех	соответствуют ГОСТ 30428

2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- условия эксплуатации — группа УХЛ, категория 4.2 по ГОСТ 15150
- хранение — условия хранения 1, по ГОСТ 15150
- транспортирование — условия хранения 5, по ГОСТ 15150
- способы размещения — раздел 12, ВСН 332
- габаритные размеры — 135x247x403,5 мм
- масса, не более — 9 кг

2.6. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В стабилизаторе постоянного напряжения СПН 48-48/20-2 отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний 47/ИЦ-05 от 27.05.2005 г., проведенных

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)

Испытательным центром усилительных устройств и электропитания систем связи ОАО "ЦКБ-связь"

и об измерениях, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух листах

4. Дата принятия декларации 01.06.2005

число, месяц, год

Декларация действительна до 01.06.2010

число, месяц, год

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д-7-0642

от "10" июня 2005 г.

Генеральный директор ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь" — **Н.В. Макеев**

Подпись руководителя организации или индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию — И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Заместитель руководителя Федерального агентства связи — **Л.В. Юрасова**

Подпись уполномоченного представителя Федерального агентства связи — И.О. Фамилия